



Утверждаю
Заведующий ГБДОУ № 26
Т.В.Каменская
Приказ № 183 от 29.11.2016.

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг
в сфере образования

I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги: 199397, СПб, улица
Кораблестроителей, дом 37, корпус 2, литер А

Наименование предоставленных услуг: дошкольное образование

Сведения об объекте

- отдельно стоящее здание: 2-х этажное, 2678,3 кв.м.
- помещение на 1-ом этаже 1324,3 кв.м., на 2-ом. этаже 1354,0 кв.м

Название организации, которая предоставляет услуги населению: Государственное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 26
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ
детский сад № 26 комбинированного вида Василеостровского района)

Адрес место нахождения организации: 199397, СПб, Василеостровский район, улица
Кораблестроителей, дом 37, корпус 2, литер А

Основание для пользования объектом: - оперативное управление

Форма собственности: - государственная

Административно- территориальная подведомственность: - федеральная

Наименование и адрес вышестоящей организации: администрация
Василеостровского района Санкт-Петербурга, Большой проспект Васильевского
острова, дом 55

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: дошкольное образование

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день,
вместимость, пропускаемая способность)- 250 человек

Форма оказания услуг: - на объекте, дистанционно

Категория обслуживаемого населения по возрасту: - дети от 2 до 7 лет, родители,
законные представители воспитанников.

Категории обслуживаемых инвалидов: - «С», «Г», «О», «У»

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует
2.	Сменные кресла - коляски	нет
3.	Адаптированные лифты	нет
4.	Поручни	да
5.	Пандусы	нет
6.	Аппарели	да
7.	Раздвижные двери	нет
8.	Доступные входные группы	ДУ(доступные условия)- И (избирательно) (О,С; ДУ – И (Г,У)
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	ДУ – И (О,С); ДУ – И (Г,У)
10.	Доступная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	нет
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	нет
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющие стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации- звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.	нет
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху, звуковой информации, зрительной информацией	нет
14.	Иные	

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечном шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуг и документов, о совершении ими других необходимых, для получения услуги действий	да
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.	Имеется проказ № 138-од от 27.08.2919г.
4.	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг.	имеется
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	да
6.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение доступа на объект сурдопереводчика, гифлопереводчика	да
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	нет
8.	Обеспечения доступа на объект, в котором предоставляются услуги собаки-проводники при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выдающего по форме и в порядке утвержденном Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	нет
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	нет
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	да
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютера	нет
12.	иные	

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для проведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	сроки
1.	Оборудовать тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей (перед изменением направления движения, входом в здание). Произвести ремонт асфальтового покрытие пешеходных дорожек на территории учреждения.	2025г.-2030г.
2.	Оборудовать смотровую панель в полотне наружной двери, ширина дверного полотна в свету 0,82 м, высота порога 0,05 м. Оборудовать наружную лестницу входного узла, которая не дублируется пандусом или подъёмным устройством,	2025г.-2030г.
№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимые для приведения порядка предоставления услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	сроки
1.	Организовать помощь на объекте силами персонала, включая сопровождение маломобильных граждан на объекте и помощь в преодолении барьеров, мешающих получению услуг.	2018 -2030г.
2.	Установить в кабинках общих групповых уборных помещениях поручни у унитазов, раковин, душевого поддона. Обеспечить душевой поддон переносными сидениями. Установить водопроводные краны рычажного типа.	2023г.-2030г.
3.	<p>У калитки при входе на участок на высоте от 1,2 м до 1,6 м разместить информирующую тактильную табличку для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля с информацией об объекте и с номером телефона по которому можно обратиться за помощью..</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кнопку домофона на калитке выделить контрастной маркировкой, доступной для восприятия слабовидящими и разместить её на высоте 0,75-1,2 м с учётом зоны досягаемости инвалида-колясочника - На калитке разместить знак, указывающий на доступность входа для инвалида, калитку выделить цветом, отличным от цвета ограждения - Разместить табличку, указывающую на доступность входа в учреждение для инвалида; на территории объекта установить указатели движения к доступному входу. - Установить таблички внутри здания, указывающие на пути эвакуации, доступные для инвалидов 	2021г.-2030г.